質　問　回　答　書

工事名：公立千歳科学技術大学 セミナー棟整備工事

番号	資料・頁	項目	質　問	回　答
1	公告文 P2	２　競争参加資格 （15）配置予定技術者	「建設業法施行令第27条及び関連する通達に準ずる場合は、兼任での配置を認める」との記載は、 LSTC棟・セミナー棟の参加申請をするにあたって、同一人物名を記載してもよい、という理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	要求水準書 P5	第２章 敷地・既存施設の概要 ３．地盤状況等	記載のある「近隣の令和7年実施の「地盤調査」を開示ください。	改めてホームページに掲載（[ZIP]※パスワード付き）します。
3	要求水準書 P5	第３章 敷地利用計画 １．土地利用	建築物配置の敷地範囲が指定されていますが、大学敷地内(駐車場含む)であれば計画地外であっても工事用(工事資材ストックヤード、仮設事務所、作業員駐車場等)として無償借用可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 なお、具体的な場所については発注者と協議のうえ決定します。
4	要求水準書 P5	第３章 敷地利用計画 ２．動線計画	セミナー棟東側に建設予定のＬＳＴＣ棟に接続することを検討することとありますが、セミナー棟からLSTC棟への通路は内部渡り廊下で接続するものと考え、内部渡り廊下を含む接続部分の工事はセミナー棟工事に含むと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
5	要求水準書 P6	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （１）仕様・外観計画	ハザードマップは千歳市のホームページにて閲覧できる図面を参照することで宜しいでしょうか。	よろしいです。
6	要求水準書 P7	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （５）諸室計画（建築工事） ５－１．セミナー室	スライディングウォールで2分割でき、各々セミナー室として運用できる構成を検討することとありますが、必須事項ではなく、オプション提案として考えて宜しいでしょうか。	適宜想定してください。 実施設計での検討となります。
7	要求水準書 P7、8	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （５）諸室計画（建築工事） ５－２．研究室 ５－３．事務室	手洗いカウンターの１台設置を検討することとありますが、給排水設備の引き込みまででカウンター自体はオプション提案として考えてよろしいでしょうか。	適宜想定してください。 実施設計での検討となります。
8	要求水準書 P9	第４章 建築計画要求水準 ４．電気設備計画	接地極は既存受変電設備から分岐したいと考えていますが、よろしいでしょうか。	よろしいです。 なお、既存アースの接地抵抗値などによっては、分岐できない場合もあります。
9	要求水準書 P9、11	第４章 建築計画要求水準 ４．電気設備計画 ５．機械設備計画	設備機器の耐震クラスは、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」（2014年版）の「耐震クラスB」（＝官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（令和3年版）に記載される「一般施設」の「一般機器」と同等レベル）としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
10	要求水準書 P12	第５章 設計業務に関する要求水準 ２．業務の内容	各種申請は申請図を作成する業務であり、申請費用は別途で宜しいでしょうか。	要求水準書の同ページに記載のとおり、各種申請費用は別途とします。
11	要求水準書 P14	第７章 施工業務に関する要求水準 ２．業務の内容	既存棟の既存不適格等を起因とする遵法是正工事と記載がありますが、既存棟には既存不適格となる部分があり、その内容については確認申請前に是正されると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	要求水準書 P14	第７章 施工業務に関する要求水準 ２．業務の内容	別途工事となる既存駐車場の補修とは、工事範囲外の補修であり、工事範囲内における復旧工事は含まれることで宜しいでしょうか。	よろしいです。
13	要求水準書 P14	第７章 施工業務に関する要求水準 ２．業務の内容	安全祈願・地鎮祭・上棟式等の式祭事は別途として考えて宜しいでしょうか。含む場合は想定される参列人数、規模等ご教授願います。	よろしいです。
14	要求水準書 P15	第７章 施工業務に関する要求水準 ３．施工業務及びその関連業務の実施 （１）基本的な考え方 ア.工事計画策定にあたり留意すべき項目	作業時間は8:00～18:00を基本とし、やむを得ず夜間作業を行う場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	労働基準法など関係法令等を遵守のうえ、時間設定願います。
15	要求水準書 P15	第７章 施工業務に関する要求水準 ３．施工業務及びその関連業務の実施 （１）基本的な考え方 ア.工事計画策定にあたり留意すべき項目	既存建物の北側に掘削土堆積場を設けているように見られますが、当工事においても仮堆積場として利用可能ということでよろしいでしょうか。	掘削土堆積場については、大学敷地内を想定していますが、具体的な場所については、発注者と協議のうえ決定します。
16	要求水準書 P15	第７章 施工業務に関する要求水準 ３．施工業務及びその関連業務の実施 （１）基本的な考え方 ア.工事計画策定にあたり留意すべき項目	計画地における制限高及び標高については、各ホームページ(新千歳空港高さ制限回答システム、国土地理院地図)にて得られる情報を正として計画してよろしいでしょうか。	よろしいです。
17	要求水準書 P21	別紙２　リスク分担表 設計段階 計画・設計リスク 調査リスク	発注者が実施した測量・地盤調査資料は基本協 定・設計契約の締結後、すぐに受領できるものとして宜しいでしょうか。	よろしいです。 なお、設計契約締結後すぐに提示できる資料は速報値となります。